

Техническая спецификация

Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации в следующих помещениях:

1 Отдел закупок и снабжения:

- Склады отдела закупок и снабжения -14 извещателей
- Котельная- 1извещатель
- Архив- 1извещатель
- Комната кладовщик - 4 извещателя
- Помещение грузовых перевозок- 4 извещателя
- Комната отдыха.-2 извещатель
- Коридор здания ОзиС -3 извещателя

2 Двухэтажное административное здание:

Все извещатели и табло световое «Выход» ОПОП-1-8 – 2шт; подключены к прибору приемно-контрольный охранно-пожарный «ВЭРС».

- Технический класс инженерно-авиационной службы -1извещатель
- Сушилка аэродромной службы -1изв.
- Комната приема пищи- 1 изв.
- Раздевалка инженерно-авиационной службы- 1 изв.
- Комплектовка инженерно-авиационной службы-1изв.
- Бытовая комната и раздевалка инженерно-авиационной службы -2 изв.
- Кабинет начальника инженерно-авиационной службы -1 изв.
- Кабинет начальника аэродромной службы - 1изв.
- Бытовая комната и раздевалка аэродромной службы- 2 изв.
- Помещение диспетчера смены СОПП - 1 изв.
- Кабинет специалиста по защите государственных секретов - 1 изв.
- Кабинет начальника «СОПП» -1 изв.
- Кабинет управляющего директора по ОАБ -1 изв.
- Кабинет заместителя председателя правления по производству- 1изв.
- Кабинет по обслуживанию тех. средств САБ -1 изв.
- Кабинет ведущего специалиста СБ и ОТ -1 изв.
- Кабинет председателя прфсоюзного комитета -1 изв.
- Кабинет Отдел закупок и снабжения -2 изв.
- Комната центрального видеонаблюдения-1 изв.
- Кабинет СМК- 1 изв.
- Коридор двухэтажного административного здания -10 изв.
- Служебные кабинеты Евро-Азия Эйр - 9 изв.

3 Служба специального транспорта (ССТ):

Все извещатели и табло световое «Выход» ОПОП-1-8; подключены к прибору приемно-контрольный охранно-пожарный «ГРАНИТ-4».

- Гаражи Службы специального транспорта - 28 изв.- подключены к контрольно-приемной панели управления «Гранит 4».
- Кабинет начальника ССТ - 1 изв.
- Диспетчерская ССТ - 1 изв.
- Комната отдыха - 1 изв.
- Комната приема пищи -1 изв.
- Раздевалка -2 изв.
- Комната начальника смены -1 изв.
- Кабинет начальника колонны по служебным машинам -1 изв.
- Кабинет начальника колонны по спец. транспорту - 1изв.

4 Здание светосигнального оборудования ЭСТО - 12 изв. подключены к прибору приемно-контрольный охранно-пожарный «EST».

5 Агенство по продаже перевозок по адресу Сатпаева 36 – 30 шт. подключены к прибору приемно-контрольный охранно-пожрный «ВЭРС».

6 Административное здание 3-4 этажи – 18 изв. Гранит-4

7 Бюро пропусков – 2 изв. подключены к прибору приемно-контрольный охранно-пожрный «КВАРЦ».

8 Административное здание службы горюче-смазочных материалов и техническая насосная - 26 изв., подключены к прибору приемно-контрольный охранно-пожрный «ГРАНТ магистр-8А».

9 Медицинский пункт – 9 изв. Гранит-3

Ежемесячное техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации должно включать: внешний осмотр, чистка прибора составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование, при необходимости с заменой, вышедших из строя приборов (извещатели, табло световое, приемно-контрольные приборы, замена или зарядка резервного источника питания (аккумулятора), кроме поломок, возникших в результате неправильной эксплуатации заказчиком (поломки, обрывы, хищение технических средств и т.д.). Проверка работоспособности.

Потенциальный поставщик должен иметь полные права, полномочия и возможности, а также все разрешительные документы для выполнения услуг по техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации.

Общее количество приборов:


- Табло световое «Выход» ОПОП-1-8 ; - 14 шт;
- Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10; - 20 шт;
- Извещатели - 205 шт;
- Прибор приемно-контрольный охранно-пожрный -9 шт.

Начальник СПАСОП:



Лапытько С.П

Инженер по ПБ СПАСОП



Кажыгалиев Р.И